

Bil 12

INGENIÖRSFIRMAN RAHM & WAHLBERG AB
BYGG - O. ANLÄGGNINGSTEKNIK, BESIKTNING, ENTREPRENADJURIDIK

1/2

9706-085/97

Jönköping 1997-11-13

Solhus AB
Att: Alf Andersson**HÄSLEHOLMSTINGSRÄTT
HOTEL**

Telefax nr 0413 - 246 66

Ink. 2000-04-17
Akt.....T 165.00
Aktbil.....

Antal sidor inkl. denna 2 st.

Ang. återuppbyggnad brandskadad byggnad å fastigheten Höörsgård 21 i Höör
På uppdrag av beställaren och SveLand Försäkringar får vi tacka för lämnat anbud och har några frågeställningar som vi vill få utklarade innan slutförhandling inleds.

I Ert anbud har vissa förutsättningar som avviker från förfrågningsunderlaget angetts. Dessa och vissa förtydliganden önskas få besvarade enligt följande:

1. Befintlig betongplatta avser Ni behålla och föreslår pelare och balk c 6000 mm vilket kan accepteras. Frågeställningen är dock hur pelare tänkt infästas. Att använda pelarstålfot för infästning i befintlig betongplatta bedömer vi inte är möjligt, därav frågan.

Hur löses Ni tilluft och kylrör som i befintligt utförande ligger i/under golv ?

2. Kommer fönsterbanden att vara med ett av glasen trådarmerat ?
3. Kommer lättbetongelementen i tak ha tilläggsisolering på ovansidan och ljudisolering på undersidan, så att samma Up-värde erhålls som i befintlig konstruktion.
4. Elinstallation:
Förutsätter att övrig installation, skenor, kanaler etc. enligt beskrivning befintlig installation ingår. Om inte vill vi veta vad merkostnaden blir för utförande lika befintligt.
5. Vent.installation:
Ingår i anbud separat fläkt och samlingskanal med avstick för avluft från maskiner ? Om inte önskas tilläggspris.
6. Enligt AF2.3511 skall ingå kostnad för en från företaget fristående kvalitetsansvarig. Om inte motses kostnadsuppgift därest beställaren begär att sådan skall finnas för objektet.


7. Vilken form av säkerhet lämnas ?

8. Ni har till anbud bifogat reservation 3/94 där vi föreslår att pkt. 3 utgår så till vida att AF skall gälla före AB 92 och ABT 94. Kommentarer ?

9. Beställaren har visst intresse att få veta vilka UE som kommer att anlitas, även fabriker på travers, eller alternativa tänkbara företag, om så är möjligt att erhålla i detta tidiga läge

Hoppas få svar snarast, gärna på fax till undertecknad på telefax nr 036-762 57.

Med vänlig hälsning



Nils Engström