

1998-01-15

NILS ENGSTRÖM

SKILJEDOMAR
BYGGJURIDIK. TVISTER
FASTIGHETSTVISTER

Jönköping 1998-01-15

Arlövs Plastgjuteri Försäljnings AB
Att: Arne Danielsson
Bruksgatan
243 35 HÖÖR

9706-004/98

Ang. Höörsgård 21

Översänder kortfattad funktionsbeskrivning och principflödesschema som jag fått från Solhus. Har talat med Alf Andersson och sagt att principlösningen accepteras men klarlägger inte funktionen i detalj. Bl.a. saknas givare för minbegränsning tilluftstemperatur och temperaturvakt elbatterier. Detta kommer givetvis att finnas med när detaljritningar upprättas eftersom Solhus garanterat en fullgod funktion. det är givetvis helt klart att man först fastställer funktionsprincipen innan man detaljarbetar utförandet.

Har Du några synpunkter på principlösningen så diskutera detta med Solhus och meddela mig eventuella ändringar. Det är viktigt att miljökraven uppfylls för vald principlösning.

Har försökt faxa till Dig men inte lyckats komma fram. Har Du bytt nummer etc. meddela mig detta för att underlätta kommunikationen.

Med vänlig hälsning

Nils Engström /

gm


Håkan Engström

Bifogar även kopia på byggnadslovsritning.